

Код пробы (образца): 86871909190102 ШКД

Дата получения образца (пробы): 19.09.2019 г.

Дата начала проведения исследования: 19.09.2019 г.

Дата окончания исследования: 20.09.2019 г.

Место осуществления деятельности: г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, 60.

Показатели факторов окружающей среды, влияющих на достоверность результатов исследования: температура окружающей среды 22°C, относительная влажность 48%, атмосферное давление 714 мм рт.ст.

Сведения об оборудовании (средствах измерения, испытательном оборудовании), которое применялось при отборе проб и проведении исследований:


| Наименование, год выпуска, год ввода в эксплуатацию | Заводской Номер Инвентарный номер | Сведения о поверке или аттестации: | | Срок поверки, аттестации |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Номер свидетельства, аттестата | Дата | |
| Термостат суховоздушный электрический ТС-80 М-2, 1994, 1996 | 4218 1010400000896 | № 5119 Протокол № 311/805 | 26.09.2017 18.06.2019 | 17.06.2021 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

| Бактериологические исследования | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|------------------------|---|---|---------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД, регламентирующая объем исследований | НД на методы исследований |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Регистрационный № 554 . Код пробы: 86871909190102 ШКД | | | | | | |
| Наименование пробы: вода питьевая централизованного водоснабжения холодная – буфет, мойка столовой посуды | | | | | | |
| 1 | ОМЧ | 0 в 1 мл | не более 50 в 1 мл | Число образующих колонии бактерий в 1мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 |
| | ОКБ | не обнаружено КОЕ в 100мл | Отсутствие в 100 мл | Число бактерий в 100мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 | МУК 4.2.1018-01 п.8.2 |
| | ТКБ | не обнаружено КОЕ в 100мл | Отсутствие в 100 мл | Число бактерий в 100мл | Сан ПиН 2.1.4.1074-01 | МУК 4.2.1018-01 п.8.2 |

Исследования проводили:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|--------------------|------------------|---|
| Врач - бактериолог | Т. А. Евдокимова |  |

Заведующий бактериологической лабораторией Л.В. Ганночка  Подпись

Общее количество страниц: 2, страница: 2

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК в г. Пятигорске» запрещена.